

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsofb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.02121

(номер сертификата соответствия)

034435

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРАКО ИНДУСТРИЯ" (ООО "ТЕРРАКО ИНДУСТРИЯ"). Место нахождения: 601012, РОССИЯ, Владимирская область, Киржачский район, город Киржач, улица Дзержинского, дом 2А. Адрес места осуществления деятельности: 601012, РОССИЯ, Владимирская область, Киржачский район, город Киржач, улица Дзержинского, дом 2А. ОГРН: 1023300997697. ИНН: 3316010120. Телефон: +7 4951492237. Факс: +7 4951492237. Электронная почта: adm@terraco.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРАКО ИНДУСТРИЯ" (ООО "ТЕРРАКО ИНДУСТРИЯ"). Место нахождения: 601012, РОССИЯ, Владимирская область, Киржачский район, город Киржач, улица Дзержинского, дом 2А. Адрес места осуществления деятельности: 601012, РОССИЯ, Владимирская область, Киржачский район, город Киржач, улица Дзержинского, дом 2А; 140200, РОССИЯ, Московская область, город Воскресенск, 2-я Заводская улица, дом 1. ОГРН: 1023300997697. ИНН: 3316010120. Телефон: +7 4951492237. Факс: +7 4951492237. Электронная почта: adm@terraco.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", Адрес: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Телефон/факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г. (бессрочно).

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Покрывтия на основе шпатлевок полимерных марок: «Хэндикоат Универсальный» (Handycoat All-Purpose), «Хэндикоат Легкого затирания» (Handycoat Ez-Skim), «Хэндикоат Интерьерный» (Handycoat Interior), «Спрейпластер FC» (Sprayplaster FC), «Спрейпластер BC» (Sprayplaster BC), «Хэндикоат Фасадный» (Handycoat Exterior), «Хэндикоат Washable» (Handycoat Washable), «Спрейпластер Washable» (Sprayplaster Washable), «Хэндикоат Фасадный Крупнозернистый» (Handycoat Exterior Coarse), «Хэндикоат Woodfiller» (Handycoat Woodfiller), «Хэндифлекс» (Handyflex), «Хэндикоат Ez-Joint» (Handycoat Ez-Joint), «Хэндиролл» (Handyroll) (Перечень и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию, приведены в Приложении – бланк № 034435), нанесенных на негорючее основание, изготавливаемых в соответствии с ТУ 20.30.22-002-5341105-2017 с изменением №2. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 4.18, 4.20. (См. Приложение – бланк № 034435).

код ОК 034 (ОКПД 2) 20.30.22

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протоколы сертификационных испытаний № 323-С-22 от 18.10.2022 г., № 324-С-22 от 18.10.2022 г. ИЛ ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г. (бессрочно). Акт о результатах анализа состояния производства № 159-АСП/22 от 19.09.2022 г. Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г. (бессрочно).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Технические условия ТУ 20.30.22-002-5341105-2017 от 01.06.2017 г. с изменением №1 от 01.07.2020 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 18.10.2022 ПО 17.10.2027

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

Д.С. Подсевалов
(инициалы, фамилия)

подпись

А.А. Коншин
(инициалы, фамилия)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0
приложение
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.02121
(номер сертификата соответствия)

007851
(учетный номер бланка)

Наименование продукции	Обозначение и наименование национального стандарта	Проверяемые при испытаниях характеристики
Покрyтия на основе шпатлевок полимерных марок: «Хэндикоат Фасадный» (Handycoat Exterior), «Хэндикоат Washable» (Handycoat Washable), «Спрейпластер Washable» (Sprayplaster Washable), «Хэндикоат Фасадный Крупнозернистый» (Handycoat Exterior Coarse), «Хэндикоат Woodfiller» (Handycoat Woodfiller), «Хэндифлекс» (Handyflex), «Хэндикоат Ez-Joint» (Handycoat Ez-Joint), «Хэндиролл» (Handyroll), нанесенных на негорючее основание с установленным изготовителем расходом (без учета технологических потерь) от 1,7 кг/м ² до 1,75 кг/м ² на один слой, толщиной готового слоя не более 2,0 мм, изготавливаемых в соответствии с Техническими условиями ТУ 20.30.22-002-53411105-2017 с изменением №2.	ГОСТ 30244-94 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
	ГОСТ 30402-96 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т1 (малоопасные)
Покрyтия на основе шпатлевок полимерных марок: «Хэндикоат Универсальный» (Handycoat All-Purpose), «Хэндикоат Легкого затирания» (Handycoat Ez-Skim), «Хэндикоат Интерьерный» (Handycoat Interior), нанесенных на негорючее основание с установленным изготовителем расходом (без учета технологических потерь) от 1,7 кг/м ² до 1,75 кг/м ² на один слой, толщиной готового слоя не более 2,0 мм, «Спрейпластер FC» (Sprayplaster FC), «Спрейпластер BC» (Sprayplaster BC), нанесенных на негорючее основание с установленным изготовителем расходом (без учета технологических потерь) от 1,7 кг/м ² до 1,75 кг/м ² на один слой, толщиной готового слоя не более 5,0 мм, изготавливаемых в соответствии с Техническими условиями ТУ 20.30.22-002-53411105-2017 с изменением №2.	ГОСТ 30244-94 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – НГ (негорючие)



М.П. Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


подпись

подпись

Д.С. Подсевалов
(инициалы, фамилия)

А.А. Кошкин
(инициалы, фамилия)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsobp.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.02146
(номер сертификата соответствия)

034607
(учетный номер бланка)

Общество с ограниченной ответственностью "Террако Восток" (ООО "Террако Восток").
Место нахождения: 680032, РОССИЯ, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Целинная, дом 15, литер К.
Адрес места осуществления деятельности: 680032, РОССИЯ, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Целинная, дом 15, литер К. ОГРН: 1022701297211. Телефон: +74212410563. Электронная почта: Terracovostok@terracokhv.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Террако Восток" (ООО "Террако Восток").
Место нахождения: 680032, РОССИЯ, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Целинная, дом 15, литер К. Адрес места осуществления деятельности: 680032, РОССИЯ, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Целинная, дом 15, литер К. ОГРН: 1022701297211. Телефон: +74212410563. Электронная почта: Terracovostok@terracokhv.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ОО ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", Адрес: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3.
Телефон/факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г. (бессрочно).

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Шпатлевки полимерные марок: «Хэндикоат Универсальный» (Handycoat All-Purpose), «Хэндикоат Легкого затирания» (Handycoat Ez-Skim), «Хэндикоат Интерьерный» (Handycoat Interior), Хэндикоат FIT (Handycoat FIT), «Спрейпластер FC» (Sprayplaster FC), «Спрейпластер BC» (Sprayplaster BC), «Хэндикоат Фасадный» (Handycoat Exterior), «Хэндикоат Washable» (Handycoat Washable), «Спрейпластер Washable» (Sprayplaster Washable), «Акрилик Филлер» (Acrylic Filler), «Хэндикоат Фасадный Крупнозернистый» (Handycoat Exterior Coarse), «Акрилик Филлер Эконо» (Acrylic Filler Econo), «Хэндикоат Woodfiller» (Handycoat Woodfiller), «Хэндифлексо» (Handyflex), «Хэндикоат Ez-Joint» (Handycoat Ez-Joint), «Хэндиролл» (Handyroll)» (Перечень и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию, приведены в Приложении – бланк № 007852), изготавливаемые в соответствии с ТУ 20.30.22-002-53411105-2017 с изменением №1, изменением № 2. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96,
ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 4.18, 4.20. (См.
Приложение – бланк № 007852).

код ОК 034 (ОКПД 2)
20.30.22
код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протоколы сертификационных испытаний № 352-С-22 от 14.11.2022 г., № 353-С-22 от 14.11.2022 г. ИЛ ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г. (бессрочно). Акт о результатах анализа состояния производства № 183-АСП/22 от 17.10.2022 г. Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г. (бессрочно).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Технические условия ТУ 20.30.22-002-53411105-2017 от 01.06.2017 г. с изменением №1 от 01.07.2020 г., изменением № 2 от 23.08.2021 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 15.11.2022 ПО 14.11.2027



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Handwritten signatures of the official and expert.

Д.С. Подсевалов
(инициалы, фамилия)

А.А. Коншин
(инициалы, фамилия)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.02146
(номер сертификата соответствия)

007852
(учетный номер бланка)

Наименование продукции	Обозначение и наименование национального стандарта	Проверяемые при испытаниях характеристики
Шпатлевки полимерные марок: «Хэндикоат Фасадный» (Handycoat Exterior), «Хэндикоат Washable» (Handycoat Washable), «Спрейпластер Washable» (Sprayplaster Washable), «Акрилик Филлер Эконо» (Acryllic Filler Econo), «Хэндикоат Фасадный Крупнозернистый» (Handycoat Exterior Coarse), «Акрилик Филлер» (Acryllic Filler), «Хэндикоат Woodfiller» (Handycoat Woodfiller), «Хэндифлекс» (Handyflex), «Хэндикоат Ez-Joint» (Handycoat Ez-Joint), «Хэндирулл» (Handyroll), изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 20.30.22-002-53411105-2017 с изменением №1, изменением № 2.	ГОСТ 30244-94 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
	ГОСТ 30402-96 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т1 (малоопасные)
Шпатлевки полимерные марок: «Хэндикоат Универсальный» (Handycoat All-Purpose), «Хэндикоат Легкого затирания» (Handycoat Ez-Skim), «Хэндикоат Интерьерный» (Handycoat Interior), Хэндикоат FIT (Handycoat FIT), «Спрейпластер FC» (Sprayplaster FC), «Спрейпластер BC» (Sprayplaster BC), изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 20.30.22-002-53411105-2017 с изменением №1, изменением № 2.	ГОСТ 30244-94 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – НГ (негорючие)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
подпись

Д.С. Подсевалов
(инициалы, фамилия)

А.А. Коншин
(инициалы, фамилия)